

Fréquence des inspections périodiques

Type de chaudière ou d'appareil sous pression		Fréquence (ans)
A	Dégazeur	1
B	Chaudière à haute pression	1
C	Chaudière à basse pression	2
D	Appareil sous pression	3
E	Appareil sous pression à ouverture rapide	1
F	Pile de cellules électrochimiques	1

L'inspection périodique peut comprendre à la fois des inspections internes et externes de la chaudière ou des appareils sous pression et des essais des dispositifs de sécurité connexes, conformément aux instructions de l'inspecteur du TSSA, de l'assureur ou de toute autre personne habilitée à effectuer l'inspection périodique.